



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
PESARO E URBINO



REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 6240 del 14 MAG. 2012
443|04. Prevenzione Incendi e corsi 626

Pesaro 14/05/2012

Ufficio prevenzione incendi
S.S. Adriatica, 92 - 61121 Pesaro
Tel. 0721/4088263
Email: comando.pesaro@vigilfuoco.it -
P.E.C.: com.prev.pesarourbino@cert.vigilfuoco.it

Provincia di Pesaro

SUAP

COMUNI

Ordini e collegi professionali

p.c. Funzionari Tecnici SEDE
Ufficio Prevenzione Incendi

OGGETTO: INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEFINITI, OVVERO CLASSIFICATI,
"A SERVIZIO" DI ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la linea guida ministeriale inerente quanto in oggetto, prot. N° 1324 del 07-02-2012 e la successiva lettera circolare prot. N° 6334 del 04-05-2012, che costituiscono la guida di riferimento ai fini antincendio per la progettazione e la installazione di impianti fotovoltaici definiti, ovvero classificati, "a servizio" delle attività soggette al controllo dei vigili del Fuoco, di cui all'elenco allegato al D.P.R. n° 151 del 01-08-2011.

Per tali attività, si sintetizzano di seguito gli adempimenti obbligatori previsti.

Installazioni che non comportano aggravio di rischio incendio dell'attività:

1. **Valutazione del rischio incendi**, a firma di tecnico abilitato iscritto negli elenchi di cui alla legge 818/84, dalla quale risulti che **l'installazione dell'impianto fotovoltaico non comporta un aggravio del rischio incendio dell'attività, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla guida Ministeriale prot. N° 1324 del 07-02-2012 e dalla lettera circolare prot. N° 6334 del 04-05-2012;**
2. A lavori ultimati il titolare dell'attività è tenuto ad aggiornare la pratica con la S.C.I.A., da presentare con le modalità previste dall'articolo 4 e 10 del D.P.R. n° 151 del 01-08-2011.

Installazioni che comportano aggravio di rischio incendio dell'attività.

3. Per le attività di categoria "A", a lavori ultimati, **il titolare dell'attività è tenuto ad aggiornare la pratica con la S.C.I.A., da presentare con le modalità previste dall'articolo 4 e 10 del D.P.R. n° 151 del 01-08-2011, allegando anche una valutazione del rischio incendi, a firma di tecnico abilitato iscritto negli elenchi di cui alla legge 818/84.**
4. Per le attività di categoria "B" e "C": **Richiesta di valutazione progetto**, con le modalità previste dall'articolo 3 del D.P.R. n° 151 del 01-08-2011 e, a lavori ultimati, **S.C.I.A. con le modalità previste dall'articolo 4 e 10 del D.P.R. n° 151 del 01-08-2011.**

Il corrispettivo da pagare, ai sensi del D.P.R. n° 151 del 01-08-2011, sarà quello relativo all'attività principale rispetto alla quale l'impianto fotovoltaico è "a servizio", così come chiarito nella nota Ministeriale allegata alla presente.

Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio
(D.V.D. ing. Leonardo RAMPINO)

Il Comandante Provinciale
(Ing. Francesco SALVATORE)